

Cavo di connessione per il dispositivo di controllo contagiri

Cavo di connessione per il dispositivo di controllo contagiri di sicurezza

I cavi RJ45-RJ45 sono testati elettricamente al 100% da Bihl+Wiedemann!



(figura simile)



Cod. art.	BW2993
Applicazione	per il collegamento per il encoder rotante, schermato
Fattura	RJ45 a AMP Mini-IO giunto a spine
Cavo	
Filo	0,102 mm ² , 4 paia, materiale: rame
Involucro	Ø 7,1 mm, colore: nero, materiale: LSOH
Schermatura	schermo a foglio schermatura cavo
Resistenza cavo	180 Ω/km
RoHS conforme	sì
Lunghezza	1,0 m

Assegnazione di pin di connettore RJ45

Sezione	Pin	Designazione		Colore
	1	U _b	U _b	-
	2	GND	GND	arancio
	3	n.c.	n.c.	-
	4	sin	B	azzurro
	5	$\overline{\text{sin}}$	$\overline{\text{B}}$	azzurro / bianco
	6	n.c.	n.c.	-
	7	cos	A	marrone / bianco
	8	$\overline{\text{cos}}$	$\overline{\text{A}}$	marrone

Assegnazione di pin di connettore Mini IO

Sezione	Pin	Designazione		Colore
	1	$\overline{\text{sin}}$	$\overline{\text{B}}$	azzurro / bianco
	2	sin	B	azzurro
	3	n.c.	n.c.	-
	4	n.c.	n.c.	-
	5	cos	A	marrone / bianco
	6	$\overline{\text{cos}}$	$\overline{\text{A}}$	marrone
	7	n.c.	n.c.	-
	8	GND	GND	arancio

Cavo di connessione per il dispositivo di controllo contagiri

Sezione trasversale

